PARTICOLARE LAMPADA DA ESTERNO tipo DISANO 1280 GARDEN LED 20W O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED A SOSPENSIONE – 36 W tipo ESSE-CI BRIGHT DPL LOW POWER – UGR<19 O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED A SOSPENSIONE O AD INCASSO – 30/50 W tipo NOVALUX SCHOOL – UGR<19 O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED AD INCASSO 35 W tipo NOVALUX THE PANEL 2 – UGR<19 O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED AD INCASSO – 13 W tipo NOVALUX SLIM TONDO O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED A PLAFONE – 48 W tipo LINEALIGHT BOX_SR O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED A PLAFONE – 20 W tipo DISANO HYDRO LED O EQUIVALENTE

LAMPADA A LED A SOSPENSIONE – 84 W tipo ESSE-CI NEN LARGE ILLUMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA O EQUIVALENTE

LAMPADA DI EMERGENZA A LED – 900 lm TIPO KROS ELETTRONICA REPLAY AUTOTESTING – AUTONOMIA 90min S.E. TEMPO RICARICA 12 h O EQUIVALENTE VERSIONE IP65 IN ESTERNO

LAMPADA DI EMERGENZA A BANDIERA A LED – 900 lm TIPO KROS ELETTRONICA REPLAY AUTOTESTING – AUTONOMIA 90min S.E. TEMPO RICARICA 12 h O EQUIVALENTE

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:100

PIANTA PIANO TERRENO
SCALA 1:100

NOTA:

1) SARANNO INSTALLATE TUTTE LE TUBAZIONI E LE SCATOLE DI DERIVAZIONE NECESSARIE PER REALIZZARE LE OPERE SECONDO LE INDICAZIONI DELLE NORME E LEGGI IN VIGORE;

2) PER LE ALTEZZE DELLE PRESE, INTERRUTTORI E TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA CEI 64/08 - CEI 64/50 E LA TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

LEGENDA

I D P	INTERRUTTORE SINGOLO (ACCENSIONE DA 1 PUNTO) – DEVIATORE (ACCENSIONE DA 2 PUNTI) – PULSANTE (ACCENSIONE DA ALMENO 3 PUNTI)
	RIVELATORE PRESENZA ACCENSIONE LUCI
	SENSORE DI LUMINOSITA' GESTIONE LUCI
W	LAMPADA A LED A SOSPENSIONE – 30/50 W tipo NOVALUX SCHOOL – UGR<19 O EQUIVALENTE
50W	LAMPADA A LED AD INCASSO – 50 W tipo NOVALUX SCHOOL – UGR<19 O EQUIVALENTE
35W	LAMPADA A LED AD INCASSO – 32 W tipo NOVALUX THE PANEL 2 – UGR<19 O EQUIVALENTE
36 W	LAMPADA A LED A SOSPENSIONE – 36 W tipo ESSE-CI BRIGHT DPL LOW POWER – UGR<19 O EQUIVALANTE
13W	LAMPADA A LED AD INCASSO – 13 W tipo NOVALUX SLIM TONDO O EQUIVALENTE
48W	LAMPADA A LED A PLAFONE – 48 W tipo LINEALIGHT BOX O EQUIVALENTE
20W	LAMPADA A LED A PLAFONE – 20 W tipo DISANO HYDRO LED O EQUIVALENTE
84W	LAMPADA A LED A SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA ED INDIRETTA – 84 W tipo ESSE-CI BEN LARGE O EQUIVALENTE
E	LAMPADA DI EMERGENZA A LED – 900 lm TIPO KROS ELETTRONICA REPLAY AUTOTESTING – AUTONOMIA 90min S.E. TEMPO RICARICA 12 h O EQUIVALENTE
E US	LAMPADA DI EMERGENZA A BANDIERA A LED – 900 lm TIPO KROS ELETTRONICA REPLAY AUTOTESTING – AUTONOMIA 90min S.E. TEMPO RICARICA 12 h O EQUIVALENTE
	LAMPADA DA ESTERNO TIPO DISANO 1280 GARDEN LED – 20W

COMUNE DI GASSINO TORINESE (TO)

REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA CON 15 CLASSI

AGOSTO 2020

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Arch. Anna Casalone

PROGETTISTI

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO
Arch. D. Rangone Arch. E. Rionda

CURCIO E REMONDA STUDIO ASSOCIATO
Ing. A. Remonda

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO Arch. DANIELE RANGONE n° 7547

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO Arch. ELENA RIONDA n° 6659

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO Dott. Ing. ALESSANDRO REMONDA n° 8811 X

Arch. Laura Lova

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ARCHITETTO
LAURA LOVA n. 9565

PROGETTO DEFINITIVO

REV_02

IMPIANTI ELETTRICI - PIANTA PIANO TERRENO E PRIMO - ILLUMINAZIONE

GASS_D_IE
006