



Mod. Lettera

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino

"Virtus et Abstinencia"

da citare nella risposta

fascicolo n. **84260/1**

Protocollo Uscita
n. 21049 del 14 luglio 2020

Al COMUNE DI GASSINO T.SE
Piazza A. Chiesa, 3
10090 – Gassino T.se (TO)
protocollo@comune.gassino.to.it

All' Ing. Alessandro REMONDA
alessandro.remonda@ingpec.it

E, p.c. Al Sindaco di GASSINO T.SE
gassino@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: COMUNE DI GASSINO – Nuovo edificio scolastico con annessa palestra in Gassino Torinese (TO), Regione Fiore - Via Po s.n.c. (Att. 67.4.C dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012) – Istanza del 23/04/2020 di valutazione del progetto ex art. 3 DPR 151/2011. Comunicazione di approvazione.

In riferimento all'istanza del 23/04/2019 inerente l'oggetto, si esprime, per quanto di competenza, parere di conformità sul progetto, a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere prodotta la *segnalazione* di cui all'art. 16 co. 2 del D. Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dai DCPST n. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. n. 151/2011, si precisa che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di seguito indicate.

1. La rete idranti dell'edificio deve essere conforme al DM 20 dicembre 2012.
2. La palestra può essere utilizzata solo per attività didattica di tipo motorio, non per attività sportive o altre attività extrascolastiche.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
direttore vicedirigente Andrea De Fend

Per Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Marco FREZZA
Il direttore dell'Area III
direttore vicedirigente Calogero Barbera
(firmato digitalmente)

De Fend