









PIANO	N°	LOCALE	FABBISOGNO [W]	NUMERO CIRCUITI	PASSO [mm]
PIANO TERRA					
Zona scuola					
TERRA	1	Connettivo	9.400	30	100
TERRA	2	anti WC	60	1	100
TERRA	3	anti wc	340	1	100
TERRA	4	wc	90	1	100
TERRA	5	Spazio ata	450	 1	100
TERRA	6	WC WC	110	<u>·</u> 1	100
TERRA	7	anti wc	280	1	100
TERRA	10	QE	230		.50
TERRA	11	connettivo	900	3	100
TERRA	12	direzione didattica	1.170	2	100
TERRA	13	dsga	900	1	100
TERRA	14	segreteria 1	1.850	3	100
TERRA	15	segreteria 2	1.300	2	100
TERRA	16	aula insegnanti/riunioni	1.400	2	100
TERRA	17	aula 1	2.100	4	100
TERRA	18	aula 2	2.100	4	100
TERRA	19	aula 3	2.500	4	100
TERRA	20	deposito	500	1	100
TERRA		mensa	5.700	16	100
TERRA	22	Locale sporzionamento	1.200	4	100
TERRA	23	deposito	100	1	100
TERRA	24	corridoio	100	1	100
TERRA	25	spogliatoio	110	1	100
TERRA	26	anti wc	100	1	100
TERRA	27	WC	50	1	100
TERRA	28	wc	50	1	100
TERRA	29	deposito	150	1	100
TERRA	30	deposito	100	1	100
TERRA	31	anti wc	110	1	100
TERRA	32	WC WC	100	1	100
TERRA	33	wc	550	1	100
TERRA	34	wc	400	1	100
IERRA	34	WC	400		100
Zona PALESTRA					
TERRA	1	Palestra	17.700	18	100
TERRA	2	connettivo	800	2	100
TERRA	3	deposito	200	 1	100
TERRA	4	sala associazioni	200	 1	100
TERRA	5	spogliatoio	150	1	100
TERRA	6	WC	400	1	100
TERRA	7	spogliatoio	150	1	100
TERRA	8	WC	400	1	100
PRIMO	48	aula polifunzionale	2.150	7	100

LEGENDA				
	TUBAZIONI ANDATA/RITORNO IMPIANTO PANNELLI RADIANTI			
TA	TERMOSTATO AMBIENTE			
	CIRCUITO PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO Ø17x2			
×	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI RADIANTI			
No No No	TUBAZIONE COLONNA MONTANTE. LA COLONNA È DA CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA, DISCENDENTE, ASCENDENTE, SIA DISCENDENTE SIA ASCENDENTE. IL SIMBOLO GRAFICO È VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA ELENCATI			



IMPIANTI MECCANICI - PIANO TERRENO - IMPIANTO PANNELLI RADIANTI

GASS\_D\_IM 010