

rif.prot. SUAP n° 11990 - 775/2024

Oggetto: **Pratica VV.F. n° 12730**
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta LATTERIA SOCIALE SAN LUCIO SOC. AGRICOLA COOPERATIVA
sita in LOC. SAN VITALE BAGANZA - VIA GIUSEPPE ADORNI 7, 43038 Sala Baganza

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 9167 del 07/06/2024 per le seguenti attività soggette:

70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
--------	---

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Paolo Cicione, si esprime **parere definitivo favorevole** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

In considerazione che il livello di prestazione associato alla strategia S.2 “ Resistenza al Fuoco” dell'intero complesso edilizio (esistente e ampliamento) nella progettazione in oggetto è pari a II, si prescrive che deve essere assicurato che l'eventuale cedimento strutturale dell'opera da costruzione danni all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Paolo Cicione
(firmato digitalmente)

Per il Comandante
Il Vice Comandante Vicario