

-Ditta DENTI AFRO e RANIERI VANDAresidente a San Secondo in Via Pavarara n. 5-Pozzo ad uso irrigazione in Comune di San SecondoFrazione Pavarara Località San Secondo Mapp. N° 20 / Fg. 11-Data di ultimazione della perforazione: 10/10/1979-Ditta perforatrice: Tiberti Romano

P649

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) no
*diametro interno tubi mm. 270
*profondità mt. 35

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa
motopompa
*potenza $\frac{cv}{kw}$ 60
*prevalenza mt. 8,50
*portata lt/sec. 20-25

-Livello statico mt. 8,50
-Portata pozzo: lt/sec. 20-25
-Superficie irrigata:
ha. 6 are 3 ca. 0
-Consumo giornaliero (24 ore):
metri cubi

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data -4 DIC. 1979

Firma

Denti Afro
Tiberti Romano

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le
FALDE ACQUIFERE attraversatiFalde
cattate-da mt. 0 a mt. 4,00
terra-da mt. 4,00 a mt. 15,00
argilla-da mt. 15,00 a mt. 20,00
sabbia fine-da mt. 20,00 a mt. 25,00
sabbia-da mt. 25,00 a mt. 35,00
sabbia con ghiaietto-da mt. a mt. -da mt. a mt. -da mt. a mt.

Localizzazione del pozzo

Long. Lat. Ha. Quota piano campagna: m.s.l.m.

ANNOTAZIONI:

EDIZIONE
*
6940
BP Esc 01

N.B. : Qualora la Ditta sia in possesso di referti di analisi dell'acqua del pozzo, rilasciati da Laboratori o Gabinetti, è invitata ad allegarne copia.

