

(FF)

P624

zo e delle garanzie di potabilità dell'acqua stessa, e quindi inoltre, a norma della legge 11/12/1933 n° 1775, la domanda di concessione per l'esecuzione della perforazione.

Il fabbisogno idrico del capoluogo di S. Secondo, come risulta dalla dettagliata relazione di progetto, è di l./sec. 5 + 6.

L'acqua verrà estratta dal pozzo mediante adeguato impianto meccanico di sollevamento, che sarà composto da un gruppo elettropompa sommersa, la quale invierà l'acqua sollevata nel costruendo serbatoio pensile.

- Probabile profilo stratigrafico del costruendo pozzo tubolare

da m.	0,00 a m.	10,00	- Terriccio e sabbie limacciose
" "	10,00 " "	20,00	- Ghiaie cementate
" "	20,00 " "	40,00	- Sabbie fini con limo
" "	40,00 " "	42,00	- Ghiaie con acqua
" "	42,00 " "	54,00	- Argille compatte
" "	54,00 " "	60/80	- Strati di ghiaia acquifera alternati a strati di argilla.

Il Progettista

(Dott. Ing. Giuseppe Azzali)

[Handwritten signature of Giuseppe Azzali]

Parma, li 18 marzo 1957

