Qft: -1,10m
Qft: -1,09m
L=14,97 - Ø 125 - p. 3‰
Qft: -0,70m
Ø 125
L=34,42 - Ø 400 - p. 3‰
Ø 200 - p. 3‰
CONFINE DI PROPRIETA'
SIFONE
p.5‰
p.3‰
6.00
3,80
5,52
20,74
1,70
1

ALLACCIO PRIVATI

ALLACCIO PRIVATI

Derivazione
conduttura principale

RACCORDO

conduttura principale

CADITOIE STRADALI

SIFONE TIPO MILANO ø 125

CAMERETTA DI ISPEZIONE LINEA BIANCA

Chiusino in ghisa sferoidale 60x80 m. aerato per carichi pesanti
Soletta cls s=20 cm per carichi 1° categoria
Cameretta 120x120 cm
Scalini in acc. zincato a caldo
Banchina i=0.05 max

CAMERETTA DI ISPEZIONE LINEA NERA

Chiusino in ghisa sferoidale ø 60 cm. aerato per carichi pesanti
Soletta cls s=20 cm per carichi 1° categoria
Cameretta 120x120 cm
Scalini in acc. zincato a caldo
Banchina i=0.05 max

COPERCHIO CAMERETTA LINEA NERA

Ø60

COPERCHIO CAMERETTA LINEA BIANCA

60
80

PROPRIETA' EREDI CHIERICI

PASSAGGIO

Cameretta con collegamento a tubazione in uscita Ø140 e seconda uscita "troppo piero" laterale nel fossato di laminazione

10.50

3,50

SEZIONE DI DETTAGLIO SU FOSSO DI LAMINAZIONE
SU "SEZIONE C"
scala 1:20

100
500
Riempimento max in laminazione
-0,30
-0,15
-0,24
-1,20
96
90
320
90

L=61,70 - Ø140 in bauletto di CLS

Scorrimento fosso
Qft: -1,20m

Ingresso laterale dal fosso, griglia posta sulla cameretta

TRATTO APERTO CANALETTA MAMIANO-MONTICELLI

Qft: -1,25m
Pozzetto con condotta Ø140 per controllo portata di scarico

Qft: -0,65m

Qft: -1,01m
Qft: -1,18m

Qft: -1,27m

Qft: -0,91m

Qft: -0,88m

Qft: -1,37m

Qft: -1,15m

Qft: -0,81m

Qft: -0,71m

Qft: -1,09m

Qft: -0,57m

Qft: -0,49m

Qft: -0,54m

Qft: -0,36m

TRATTO INTUBATO

Scorrimento fosso: -1,22m

Qft: -0,49m

Scorrimento fosso: -1,22m

16 N.1 Nodazione PVC Ø 300 N.1 Uboazione Ø350 mezzeria strada

17 mezzeria strada

31 mezzeria strada

32 mezzeria strada

30 mezzeria strada

circ. 400 pvc

circ. 700 pvc nera

TV bianca -1,18 da RIF.

ø200

ø160

L=31,42 - Ø 200 - p. 3‰

L=17,49m - Ø 200 - p. 5‰

L=39,35 - Ø 200 - p. 3‰

L=46,10 - Ø 400 - p. 6‰

L=17,57m - Ø 315 - p. 6‰

L=20,45 - Ø 200 - p. 3‰

L=22,72m - Ø 315 - p. 6‰

L=21,00m - Ø 200 - p. 6‰

L=27,16m - Ø 200 - p. 1‰

L=12,88 - Ø 200 - p. 6‰

L=20,00m - Ø 200 - p. 3‰

L=28,97 - Ø 200 - p. 3‰

L=34,40 - Ø 400 - p. 3‰

Ø 125

Ø 200

SIFONE

p.5‰

p.3‰

p.6‰

p.1‰

PLANIMETRIA

Provincia di Parma
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
località Basilicagoiano

ART.7 Basilicagoiano
ACCORDO OPERATIVO
Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 38 della L.Re. n. 24/2017

VARIANTE

PROPRIETA'
EREDI CHIERICI
Beatrice CHIERICI
Enrica CHIERICI
Tina CHIERICI
Ivo MORA
Marta MORA
Paolo IEMMI

Titolo dell'elaborato

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA RETE DI SCARICO ACQUE NERE E BIANCHE

TAV-S_P-10var1

SCALA 1:500-200

revisione n°	DATA	OGGETTO
1	28/03/2020	N.I
2	10/08/2020	rielaborazione completa
3	21/06/2024	variante 1 - integrazione

progettisti

geom. Angelo Ombellini
studio via Dante 18 Basilicanova Parma
contatti e-mail studio@ombellini.it; angelo.ombellini@geopec.it
tel. 0521/681068

arch. Giulia Ombellini
studio via Argini nord n.14bis Basilicanova Pr
contatti e-mail studio@giuliaombellini.it
tel. 3496150317

QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO IN ALCUNA FORMA SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE. IL DISEGNO È DI PROPRIETÀ DELL'AUTORE E LA SUA RIPRODUZIONE O UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA È VIETATA E PERSEGUIBILE A NORMA DI LEGGE E A NORMA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI. © QUESTO ELABORATO NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE